



WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr MCUS.DZP.372-Z-20/2023 prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego na usługi czyszczenia separatorów tłuszczu oraz przepompowni ścieków i wód deszczowych wraz z przeglądem przepompowni wód deszczowych i ścieków na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3.

ODPOWIEDZI NA ZŁOŻONE ZAPYTANIA

Zamawiający, Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu informuje, iż na podstawie zapisów rozdziału XI ust. 3 Zapytania ofertowego z dnia 08.05.2023 r., udziela odpowiedzi na złożone przez Wykonawców zapytania:

Pytanie nr 1:

Proszę o informację o ilości odpadów z przepompowni ścieków i wód deszczowych w DPS przy ul. Kaletniczej.

Odpowiedź nr 1:

Szacowana ilość odpadów z przepompowni ścieków i wód deszczowych w DPS przy ul. Kaletniczej 8 we Wrocławiu wynosi ok. 5 MG (nowo wprowadzona jednostka unijna).

Pytanie nr 2:

Proszę o informację czy wszystkie urządzenia mają być czyszczone w jednym czasie tj. np. wiosna i jesień, czy będą zlecane pojedynczo wg zapotrzebowania?

Odpowiedź nr 2:

Wszystkie urządzenia mają być czyszczone w jednym czasie.

Pytanie nr 3:

W związku z ogłoszonym przetargiem dotyczącym usługi czyszczenia separatorów tłuszczu oraz przepompowni ścieków i wód deszczowych wraz z przeglądem przepompowni wód deszczowych i ścieków proszę o przesłanie wykazu urządzeń tj. producent, pojemność oraz wskazanie szacowanej ilości odpadów.

Odpowiedź nr 3:

- **DPS przy ul. Mącznej 3** we Wrocławiu posiada separator tłuszczu betonowy zagłębiony w ziemi pojemność zbiornika 2 m³ - czyszczenie 2 x w roku, szacowana ilość odpadów – jednorazowo maksymalnie 2 m³;
- **DPS przy ul. Karmelkowej 25** we Wrocławiu posiada separator tłuszczu betonowy zagłębiony w ziemi pojemność 6 MG (nowo wprowadzona jednostka unijna) - czyszczone 2 x w roku; zbiornik ścieków betonowy zagłębiony w ziemi wypompowanie zalegających odpadów około 5MG - czyszczenie 1 x w roku, konserwacja i serwis dwóch pomp przepompowni ścieków typ AMAREX NF 80-220/04ULG-195 oraz skrzynki z instalacją sterującą 1 x w roku, szacowana ilość odpadów – jednorazowo maksymalnie 5MG;
- **DPS przy ul. Kaletniczej 8** we Wrocławiu konserwacja i serwis pompy w przepompowni ścieków typ Wilo – DrainLift M/L 1 x w roku
- **DDP przy ul. Skoczylasa 8** we Wrocławiu posiada separator tłuszczu z PCV typ W-114 SL-SG, o pojemności zbiornika 1000l umiejscowiony w piwnicy czyszczenie 1 x w roku, szacowana ilość odpadów – jednorazowo maksymalnie 1000 I.

MODYFIKACJA

Zamawiający działając na podstawie Rozdziału XI ust. 1 pkt 1 Zapytania ofertowego z dnia 08.05.2023 r. dokonuje modyfikacji treści Ogłoszenia o zapytaniu ofertowym w sposób określony poniżej:

- 1) zmiana zapisów wynikająca z omyłki pisarskiej: w Rozdziale VI ust. 5 strona 4 **było:** „(..) pkt 1 Ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie w następujący sposób (...)”, **jest:** „(...) pkt 2 Ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie w następujący sposób (...)”;
- 2) przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert w wyniku złożonych pytań Wykonawców i udzielonych odpowiedzi:
 - a) w Rozdziale VI ust. 5 pkt 2 lit. a **było:** koperta z ofertą i załącznikami musi być opisana w następujący sposób: „Oferta – dotyczy postępowania nr MCUS.DZP.372-Z-20/2023 nie otwierać przed dniem 16.05.2023 r. przed godziną 14:00” oraz powinna być oznaczona nazwą i danymi kontaktowymi Wykonawcy; **jest:** koperta z ofertą i załącznikami musi być opisana w następujący sposób: „Oferta – dotyczy postępowania nr MCUS.DZP.372-Z-20/2023 nie otwierać przed dniem 18.05.2023 r. przed godziną 14: 00” oraz powinna być oznaczona nazwą i danymi kontaktowymi Wykonawcy;
 - b) w Rozdziale VII ust. 1 i 2 **było:**
 - **w ust. 1 Termin złożenia/ przesłania ofert:** do 16.05.2023 r. do godziny 10:00.
 - **w ust. 2 Termin otwarcia ofert:** rozpocznie się dnia 16.05.2023 r. o godz. 14:00.**jest:**
 - **w ust. 1 Termin złożenia/ przesłania ofert: do 18.05.2023 r. do godziny 10:00.**
 - **w ust. 2 Termin otwarcia ofert:** rozpocznie się dnia 18.05.2023 r. o godz. 14:00.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

DYREKTOR

Patrycja Karpicz

 Sporządziła: Bogumiła Zarzycka, tel. 71 376 99 43, e-mail: bogumila.zarzycka@mcus.pl